



**BLEVE/BOLA DE FUEGO** —

Estabilidad D

Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
384 m	519 m	555 m	310 m

Estabilidad F

Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
--	--	--	--

**SOBREPRESIÓN** — — — —

Estabilidad D

Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
128 m	240 m	105 m	124 m

Estabilidad F

Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
--	--	--	--



Av. de Hilar 16, Almazora  
12550 Castellón  
Telf: +34 964 28 81 02  
www.sgs.com/

ARCELOR MITTAL, S.A.

**ANÁLISIS DEL RIESGO**

PLANO: H3.BLEVE depósito de propano.

Nº PLANO: 1

EMPLAZAMIENTO: FACTORIA DE AVILÉS

ESCALA:

REFERENCIA:

FECHA: 01/2021

DIBUADO: SGS