



BLEVE TK 115 m3			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
384 m	518 m	540 m	311 m
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
--	--	--	--

DISPERSIÓN NUBE TÓXICA			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
243 m	318 m	381 m	188 m
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
--	--	--	--

 <p>Av. de Hija 16, Almazora 12550 Castellón Telf: +34 964 28 81 02 www.sgs.com/</p>		ARCELOR MITTAL, S.A.	
PLANO:		ANÁLISIS DEL RIESGO	
DESIGNACIÓN PLANO: H1 .BLEVE de los depósitos de propano.		Nº PLANO: 1	
EMPLAZAMIENTO: FACTORIA DE GIJÓN		ESCALA:	
REFERENCIA:	FECHA: 01/2021	DIBUADO: SGS	