




LLAMARADA			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
16 m	27 m	--	--
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
69 m	117 m	--	--

DISPERSIÓN NUBE TÓXICA			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
329 m	450 m	--	155 m
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
1300 m	1700 m	--	630 m

 <p>Av. de Hilar 16, Amazora 12550 Castiellón Telf: +34 964 28 81 02 www.sgs.com/</p>		<p><b>ARCELOR MITTAL, S.A.</b></p>	
<p>PLANO: <b>ANÁLISIS DEL RIESGO</b></p>			
<p>DESIGNACIÓN PLANO: H5-Fuga de GHA por rotura de la red de suministro, aguas abajo de la PCI, en el último tramo de dicha red hacia la Central Térmica de Aboño.</p>		<p>Nº PLANO: 5</p>	
<p>EMPLAZAMIENTO: FACTORIA DE GUJÓN</p>		<p>ESCALA:</p>	
REFERENCIA:	FECHA: 01/2021	DIBUJADO: SGS	