




LLAMARADA			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
15 m	25 m	--	--
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
64 m	108 m	--	--

DISPERSIÓN NUBE TÓXICA			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
309 m	421 m	--	146 m
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
1200 m	1600 m	--	591 m

 <p>Av. de Hilar 16, Almazora 12550 Castellón Telf: +34 964 28 81 02 www.sgs.com/</p>		ARCELOR MITTAL, S.A.	
ANÁLISIS DEL RIESGO			
PLANO:	DESIGNACIÓN PLANO: H4. Fuga de GHA por rotura de la red de suministro a consumidores (Baterías de Cok, Calderas de Vapor, Laminación y Central Térmica de Aboño).		Nº PLANO: 4
EMPLAZAMIENTO:	FACTORIA DE GIJÓN		ESCALA:
REFERENCIA:	FECHA: 01/2021	DIBUJADO: SGS	