



LLAMARADA			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
93 m	150 m	--	--
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
149 m	150 m	--	--

DARDO DE FUEGO			
Estabilidad D			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
60 m	67 m	58 m	50 m
Estabilidad F			
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
--	--	--	--

 <p>Av. de Hilar 16, Amazora 12550 Castellón Telf: +34 964 28 81 02 www.sgs.com/</p>		ARCELOR MITTAL, S.A.	
PLANO: ANÁLISIS DEL RIESGO		Nº PLANO: 2	
DESIGNACIÓN PLANO: H2.Fuga de propano por rotura de la red de alimentación a consumidores, aguas arriba de los gasificadores..		ESCALA:	
EMPLAZAMIENTO: FACTORIA DE GUJÓN		DIBUADO: SGS	
REFERENCIA:		FECHA: 01/2021	