



LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Detector óptico de humos FDO241	1
	Detector optico lineal FDL241	2
	Pulsador de alarma FDM223	1
	Caja de paso	2

Lista de materiales

Referencia de Instalación



Responsable de revisión	Codificación	56.07.00	Revisión
-	Nº de plano	PA-AA.8986 H3	
FECHA	Instalación	CANTERA DE NARANCO	
09/06/2008	Equipo	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	
Nº PEDIDO	Conjunto	SUBESTACIONES	
6083002700	Subconjunto	-	
	Pieza o descripción	PLANTA PRIMERA - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	

SIEMENS Fire Safety - SBT Delegación "Principado de Asturias"	FECHA	04/06/2008	07/06/2010
	NOMBRE	AGF	PGF
	FIRMA		
INSTALACIÓN: CANTERA DEL NARANCO DETECCIÓN DE INCENDIOS SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PLANTA PRIMERA	ESCALA: 1/150	Nº PLANO PROVEEDOR: P302918031-DET-01-1.1.2	
	FORMATO: A3	SUSTITUYE A: SUSTITUIDO POR: ARCHIVO CAD: PA-AA.8986 H3.dwg	

REVISIÓN	DESCRIPCION	NOMBRE	FECHA
1			
2			
3			
4			

A3