



LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Detector óptico de humos FDO241	2
	Sirena optico-acústica exterior A4OPT	1
	Pulsador de alarma FDM223	1
	Caja de paso	1
	Caja de bornas	1

REVISIÓN	DESCRIPCION	NOMBRE	FECHA
1			

Lista de materiales

Referencia de Instalación

Responsable de revisión	Codificación	56.07.00	Revisión
-	Nº de plano	PA-AA.8986 H6	
FECHA	Instalación	CANTERA DE NARANCO	
09/06/2008	Equipo	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	
Nº PEDIDO	Conjunto	SUBESTACIONES	
6083002700	Subconjunto	-	
	Pieza o descripción	SÓTANO - PUESTO ELÉCTRICO 1	

SIEMENS Fire Safety - SBT Delegación "Principado de Asturias"	FECHA	DIBUJADO	REVISADO
	04/06/2008	AGF	07/06/2010
	NOMBRE	PGF	
FIRMA		Nº PLANO PROVEEDOR:	
		P302918031-DET-01-1.2.2	
INSTALACIÓN: CANTERA DEL NARANCO		ESCALA:	SUSTITUYE A:
DETECCIÓN DE INCENDIOS		1/100	
PUESTO ELÉCTRICO 1		FORMATO:	SUSTITUIDO POR:
SÓTANO		A3	
		ARCHIVO CAD: PA-AA.8986 H6.dwg	