



001	Corte del onlo	AT.C.	09/12/2009
REVISOR	DESCRIPCION	NUMERO	FECHA

LEYENDA		CANT.
SYMBOLO	DESCRIPCION	
	Hidrante columna seca 4" (Con 2 tomas 70mm y 1 toma 100mm)	33
	Hidrante columna seca 6" equipado con tomas y monitor	4
	Costa dotación de hidrantes	21
	Válvula de compuerta huella ascendente 10" (Con final de carrera)	19
	Válvula de compuerta huella ascendente 6" (Con final de carrera)	4
	Válvula de compuerta huella ascendente 4" (Con final de carrera)	33
	Válvula de compuerta huella ascendente 2"	4
	Vertido trifuncional 2"	4
	Aljofre válvula enterrado	

LEYENDA TUBERIA	
COLOR	DESCRIPCION
	Tubería 10" EN-10216 AESS Ranzonado Acabado pintura color rojo RAL3000
	Tubería 6" EN-10255 AESS Ranzonado Acabado pintura color rojo RAL3000
	Tubería 4" EN-10255 AESS Ranzonado Acabado pintura color rojo RAL3000
	Tubería 2" EN-10255 AESS Ranzonado Acabado pintura color rojo RAL3000
	Tubería DN200 Polietileno de alta densidad PE-100
	Tubería DN180 Polietileno de alta densidad PE-100
	Tubería DN125 Polietileno de alta densidad PE-100

Lista de materiales

Referencia de Instalación

Responsible de revisión

Codificación

Nº de plano

FECHA

Nº PEDIDO

Instalación

Equipo

Conjunto

Subconjunto

Pieza o descripción

**SIEMENS**

Fire Safety - SBT

Delegación "Principado de Asturias"

INSTALACIÓN: BATERIAS DE COX (VERIPA)

ISOMÉTRICO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO RED DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE HIDRANTES

ESCALA: 1/400

FORMATO: A0

FECHA

NOMBRE

FIRMA

Nº PLANO PROVEEDOR:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ARCHIVO CAD: 31P02767-ABA-04-3.03

DIBUJADO

REVISADO

FECHA

NOMBRE

FIRMA

Nº PLANO PROVEEDOR:

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ARCHIVO CAD: 31P02767-ABA-04-3.03

02/01/2020

A.F.G.

J.A.M.C.

02/01/2020

J.A.M.C.

31P02767-ABA-04-3.03

A0

31P02767-ABA-04-3.03

A0

