



DESIGN CC
Ubicación: PANEL BOMBEROS



Ethernet
DIRECCIÓN I.P.: 10.249.86.62

Ethernet
DIRECCIÓN I.P.: 10.249.86.64

CENTRAL DE INCENDIO FC2060-AA
Ubicación: SALA ELÉCTRICA SEBC

BUS 1 ←
BUS 2 ←
BUS 3 ←
BUS 9 (ALGOREX) ←

CENTRAL DE INCENDIO FC2040-AA
Ubicación: SALA ELÉCTRICA SP03

→ BUS 4
→ BUS 5

CENTRAL DE INCENDIO FC2020-AA
Ubicación: SALA ELÉCTRICA SPB4

→ BUS 6

CENTRAL DE INCENDIO FENICE

← BUS 8

CENTRAL DE INCENDIO FC2020-AA
Ubicación: SALA ELÉCTRICA SETC

→ BUS 7

RED SAFEDLINK

		FECHA	27/07/20	<p>Fire Safety - SBT Delegación "Principado de Asturias"</p>	Nombre del Proyecto	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RED SAFEDLINK CENTRALES DE INCENDIO - BATERÍAS DE COK GUJÓN		Codificación	-	Nº hoja	Revisión	= -
		Dibujado	A.F.G.		Protección Contra Incendios	BATERÍAS DE COK VERIÑA		Nº plano ArcelorMittal	-	-	-	+ -
REV.	MODIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA		Aprobado	J.A.M.G.		Nº plano proveedor	31P02767-DET-04-3.00			Hoja
							Referencia de Instalación	-				A3