



(ST101i) { ST101i.1 FALTA TENSION EN F.A.  
ST101i.2 AVERIA F.A.

LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Detector óptico de humos FDO241	3
	Detector Termico Fenwal	4
	Detector optico lineal FDL241	1
	Modulo de control 4 entradas/salidas FDCIO222	1
	Modulo de control 4 entradas FDCI222	1
	Pulsador de alarma FDM223	2
	Sirena optico-acústica exterior A4OPT	2
	Caja de paso	9
	Fuente de Alimentación	1

Lista de materiales

Referencia de Instalación



Responsable de revisión	Codificación	56.07.00	Revisión
-	Nº de plano	PA-AA.8986 H2	
FECHA	Instalación	CANTERA DE NARANCO	
9/06/2008	Equipo	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	
Nº PEDIDO	Conjunto	SUBESTACIONES	
6083002700	Subconjunto	-	
	Pieza o descripción	PLANTA BAJA - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	

<b>SIEMENS</b> Fire Safety - SBT Delegación "Principado de Asturias"	FECHA	04/06/2008	07/06/2010
	NOMBRE	AGF	PGF
	FIRMA		
INSTALACIÓN: CANTERA DEL NARANCO DETECCIÓN DE INCENDIOS SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PLANTA BAJA	ESCALA: 1/150 FORMATO: A3	Nº PLANO PROVEEDOR: P302918031-DET-01-1.1.1 SUSTITUYE A: SUSTITUIDO POR: ARCHIVO CAD: PA-AA.8986 H2.dwg	

REVISIÓN	DESCRIPCION	NOMBRE	FECHA
1			
2			
3			
4			