



LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Detector óptico de humos FDO241	8
	Detector Termico Fenwal	6
	Sirena optico-acústica exterior A4OPT	2
	Modulo de control 4 entradas/salidas FDCIO222	1
	Modulo de control 4 entradas FDCI222	1
	Pulsador de alarma FDM223	2
	Central de incendio CI1145 + Tarjeta Sintesa	1
	Caja de paso	12

Lista de materiales

Referencia de Instalación



Responsable de revisión	Codificación	56.07.00	Revisión
-	Nº de plano	PA-AA.8986 H7	
FECHA	Instalación	CANTERA DE NARANCO	
09/06/2008	Equipo	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	
Nº PEDIDO	Conjunto	SUBESTACIONES	
6083002700	Subconjunto	-	
	Pieza o descripción	P.BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA- PUESTO ELECT. 2	

SIEMENS Fire Safety - SBT Delegación "Principado de Asturias"	FECHA	04/06/2008	07/06/2010
	NOMBRE	AGF	PGF
	FIRMA		
INSTALACIÓN: CANTERA DEL NARANCO DETECCIÓN DE INCENDIOS PUESTO ELÉCTRICO 2 PLANTA BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA	ESCALA: 1/100	Nº PLANO PROVEEDOR: P302918031-DET-01-1.3.1	
	FORMATO: A3	SUSTITUYE A: SUSTITUIDO POR: ARCHIVO CAD: PA-AA.8986 H7.dwg	

REVISIÓN	DESCRIPCION	NOMBRE	FECHA
1			