



**LEYENDA**

SIMBOLO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Detector óptico de humos FDO241	6
	Pulsador de alarma FDM223	1
	Sirena optico-acústica exterior A4OPT	1
	Caja de paso	6
	Caja de bornas	1

Lista de materiales

---

Referencia de Instalación

Responsable de revisión	Codificación	56.07.00	Revisión
-	Nº de plano	PA-AA.8986 H8	
FECHA	Instalación	CANTERA DE NARANCO	
09/06/2008	Equipo	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	
Nº PEDIDO	Conjunto	SUBESTACIONES	
6083002700	Subconjunto	-	
	Pieza o descripción	SÓTANO - PUESTO ELÉCTRICO 2	

<b>SIEMENS</b> Fire Safety - SBT Delegación "Principado de Asturias"	FECHA	04/06/2008	07/06/2010
	NOMBRE	AGF	PGF
	FIRMA		
INSTALACIÓN: CANTERA DEL NARANCO DETECCIÓN DE INCENDIOS PUESTO ELÉCTRICO 2 SOTANO	ESCALA: 1/100	Nº PLANO PROVEEDOR: P302918031-DET-01-1.3.2	
	FORMATO: A3	SUSTITUYE A: SUSTITUIDO POR: ARCHIVO CAD: PA-AA.8986 H8.dwg	

A3

REVISIÓN	DESCRIPCION	NOMBRE	FECHA
1			