



LEYENDA

- SIRENA A4QPT
- PULSADOR FDM 223
- DETECTOR OPTICO DE HUMOS FDD 241
- MODULO DEAE/S FDCIO222

NOTA:
 -MONTAJE DE BARRAS DE PROTECCION - 2x2x1 mm Venado (Grupos 7 y 8 del plano)
 -INSTALACION SALA TIPO A200
 -ALIMENTACION 2x1,5 mm² 48 Voltios

Lista de materiales

Referencia de instalación



Responsable de revisión	Codificación	147-234-00	Revisión
FECHA	Nº de plano	PG-AA.3381	H04
Nº PEDIDO	Instalación	TREN DE CHAPA GRUESA DE GIJÓN	
	Equipo	Alarma de incendios	
	Conjunto	Alarma de incendios	
	Subconjunto		
	Pieza o descripción	DIAGRAMA DE BLOQUES SALA ELECTRICA E14	



Delegación "Principado de Asturias"

Fire Safety - SBT

INSTALACION: CHAPA GRUESA (VERBIA)	ESCALA: 1/100	Nº PLANO PROVEEDOR: P30284407-DET-04-1.4.0
DIAGRAMA DE BLOQUES SALA ELECTRICA E14	FORMATO: A3	SISTEMAS A: SBT
		SISTEMAS FOR: SBT
		ARCHIVO CAD: PG-AA.3381 104

REVISION	DESCRIPCION	NOMBRE	FECHA
1			

1			
---	--	--	--