



DISPERSIÓN NUBE TÓXICA

Estabilidad D

Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
135 m	181 m	--	40 m

Estabilidad F

Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1
542 m	737 m	--	157 m



Av. de Hilar 16, Almazora
12550 Castellón
Telf: +34 964 28 81 02
www.sgs.com/

ARCELOR MITTAL, S.A.

ANÁLISIS DEL RIESGO

PLANO: H8, Fuga de Gas LD-A por rotura de la línea de salida del gasómetro WIGGINS, aguas arriba de los compresores BOOSTER

EMPLAZAMIENTO: FACTORÍA DE AVILÉS

REFERENCIA: 01/2021

FECHA: 01/2021

DIBUADO: SGS