



LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	Detector óptico de humos FDO241	4
	Detector Termico Fenwal	4
	Sirena optico-acústica exterior A4OPT	2
	Modulo de control 4entradas/salidas FDCIO222	1
	Pulsador de alarma FDM223	3
	Paro de Aire Acondicionado	2
	Caja de paso	10

Lista de materiales

Referencia de Instalación

ArcelorMittal

Responsable de revisión	Codificación	56.07.00	Revisión
-	Nº de plano	PA-AA.8986 H5	
FECHA	Instalación	CANTERA DE NARANCO	
09/06/2008	Equipo	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	
Nº PEDIDO	Conjunto	SUBESTACIONES	
6083002700	Subconjunto	-	
	Pieza o descripción	PLANTA BAJA - PUESTO ELÉCTRICO 1	

SIEMENS Fire Safety - SBT Delegación "Principado de Asturias"	FECHA	04/06/2008	07/06/2010
	NOMBRE	AGF	PGF
	FIRMA		
INSTALACIÓN: CANTERA DEL NARANCO	ESCALA:	P302918031-DET-01-1.2.1	
DETECCIÓN DE INCENDIOS	1/100	SUSTITUYE A:	
PUESTO ELÉCTRICO 1	FORMATO:	SUSTITUIDO POR:	
PLANTA BAJA	A3	ARCHIVO CAD: PA-AA.8986 H5.dwg	

REVISIÓN	DESCRIPCION	NOMBRE	FECHA
1			