




- GAS NATURAL
- GAS H.A.
- GAS COK
- DISTANCIA ENTRE VALVULAS

LLAMARADA				—	—
Estabilidad D					
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1		
95 m	147 m	--	--		
Estabilidad F					
Z. I.	Z. A.	Z. D.	LC1		
426 m	674 m	--	--		

 Av. de Hilar 16, Amara 12550 Castiella Telf: +34 964 28 81 02 www.sgs.com/		ARCELOR MITTAL, S.A.	
PLANO: ANÁLISIS DEL RIESGO			
DESIGNACIÓN PLANO: H9. Jiga de Gas GCK de alta presión por rotura de la red de suministro a consumidores.		Nº PLANO: 9	
EMPLAZAMIENTO: FACTORIA DE GILÓN		ESCALA: 1:5000	
REFERENCIA:	FECHA: 01/2021	DIBUJADO: SGS	